

## 鄂尔多斯市生态环境监测监控中心伊金霍洛旗站

## 监测结果数据表

样品类型：地下水  
项目名称：红庆河哈达图淖尔水源地水质监测  
监测科室：化验室

采样时间：2025年2月19日  
测定时间：2025年2月19日-22日

单位：mg/L 特殊项目除外

| 分析项目                 | 点位名称：红庆河哈达图淖尔水源地                                                 |         |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                      | 样品编号                                                             | 测定值     | 参考标准    |
| pH (无量纲)             | YQS2025009DXS-001-01-10                                          | 8.3     | 6.5-8.5 |
| 浊度(NTU)              | YQS2025009DXS-001-01-10                                          | 0       | ≤3      |
| 嗅和味                  | YQS2025009DXS-001-01-10                                          | 无       | 无       |
| 肉眼可见物                | YQS2025009DXS-001-01-10                                          | 无       | 无       |
| 色度(度)                | YQS2025009DXS-001-01-01                                          | 0       | ≤15     |
| 总硬度                  | YQS2025009DXS-001-01-01                                          | 128     | ≤450    |
| 高锰酸盐指数               | YQS2025009DXS-001-01-09                                          | 0.90    | ≤3.0    |
| 溶解性总固体               | YQS2025009DXS-001-01-01                                          | 390     | ≤1000   |
| 氨氮                   | YQS2025009DXS-001-01-02                                          | 0.416   | ≤0.50   |
| 硫酸盐                  | YQS2025009DXS-001-01-01                                          | 63.4    | ≤250    |
| 氯化物                  | YQS2025009DXS-001-01-01                                          | 92.8    | ≤250    |
| 铜                    | YQS2025009DXS-001-01-04                                          | 0.05L   | ≤1.00   |
| 锌                    | YQS2025009DXS-001-01-04                                          | 0.05L   | ≤1.00   |
| 铁                    | YQS2025009DXS-001-01-04                                          | 0.03L   | ≤0.3    |
| 锰                    | YQS2025009DXS-001-01-04                                          | 0.01L   | ≤0.10   |
| 氟化物                  | YQS2025009DXS-001-01-01                                          | 0.357   | ≤1.00   |
| 砷(μg/L)              | YQS2025009DXS-001-01-06                                          | 1.4     | ≤10     |
| 挥发酚                  | YQS2025009DXS-001-01-07                                          | 0.0003L | ≤0.002  |
| 阴离子表面活性剂             | YQS2025009DXS-001-01-05                                          | 0.04L   | ≤0.3    |
| 硫化物                  | YQS2025009DXS-001-01-03                                          | 0.004L  | ≤0.02   |
| 总大肠菌群<br>(MPN/100ml) | YQS2025009DXS-001-01-08                                          | <1.0    | ≤3.0    |
| 细菌总数(CFU/ml)         | YQS2025009DXS-001-01-08                                          | 2       | ≤100    |
| 备注                   | 1、参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准限值<br>2、“L”表示未检出，前面的数字表示检出限 |         |         |